

Overzicht storingen Stadswarmte

Periode juli 2019 t/m juni 2020

Niet geplande leveringsonderbrekingen

We informeren je vooraf wanneer er geplande onderhoudswerkzaamheden zijn en je leveringsonderbreking(en) kunt ervaren. Soms is het niet mogelijk een vooraankondiging te doen. Dit komt omdat niet alle storingen van tevoren bij ons bekend zijn. Hierdoor kun je onverwacht een onderbreking en/of storing ervaren.

Jaaroverzicht

In dit jaaroverzicht vind je de niet geplande onderbrekingen in de periode van juli 2019 tot en met juni 2020. We maken hierbij het onderscheid tussen leveringsonderbrekingen van langer en korter dan 8 uur.

Voor een actueel overzicht van de leveringsonderbrekingen kijk je op eneco.nl/klantenservice/storingen/stadswarmte.

Niet geplande leveringsonderbreking langer dan 8 uur

Datum	Tijd	Duur	Oorzaak	Project of warmtenet	Aantal getroffen gebruikers
29-7-2019	17:00	24-28 uur	Afleverzet defect	Warmtenet Utrecht	1
20-8-2019	13:01	240-244 uur	Te laag drukverschil	Warmtenet Capelle Aan Den IJssel	1
6-9-2019	19:30	20-24 uur	Lekkage	Warmtenet Nieuwegein	24
9-9-2019	22:30	12-16 uur	Lekkage	Warmtenet Nieuwegein	1
17-9-2019	09:30	20-24 uur	Werkzaamheden	Warmtenet Utrecht	98
26-9-2019	08:47	8-12 uur	Ontluchter	Warmtenet Utrecht	85
26-9-2019	07:30	48-52 uur	Temperatuur regelaar CV	Warmtenet Utrecht	1
30-9-2019	16:39	48-52 uur	Filter	Warmtenet Utrecht	1
5-10-2019	12:55	48-52 uur	Lekkage	Warmtenet Utrecht	1
8-11-2019	13:40	64-68 uur	Driewegklep	Warmtenet Rotterdam	1
10-11-2019	10:24	28-32 uur	Temperatuur regelaar tapwater	Warmtenet Houten	1
18-11-2019	11:35	24-28 uur	Regelklep met motor	Warmtenet Rotterdam	1
20-11-2019	11:59	28-32 uur	Oorzaak onbekend	Warmtenet Rotterdam	1
17-12-2019	21:13	8-12 uur	Lekkage	Warmtenet Rotterdam	1
8-1-2020	13:18	8-12 uur	Lekkage door derden	Warmtenet Rotterdam	2.890
10-2-2020	20:51	12-16 uur	Overmacht	Warmtenet Rotterdam	99
13-3-2020	11:00	52-56 uur	Ontluchter	Warmtenet Capelle Aan Den IJssel	26
13-5-2020	19:30	12-16 uur	Overmacht	Warmtenet 's-Gravenhage	49
28-5-2020	07:32	12-16 uur	Werkzaamheden	Warmtenet Utrecht	213

Niet geplande leveringsonderbreking korter dan 8 uur

Onderbrekingsfrequentie	De gemiddelde onderbrekingsduur	De jaarlijkse uitvalduur	Gemiddeld aantal getroffen gebruikers
<i>Aantal per jaar</i>	<i>In uren</i>	<i>In uren</i>	<i>Aantal gebruikers</i>
3.272	1,96	6.427	40

